

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Публичным акционерным обществом "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"
в 3 квартале 2021 г.

№	Дата	Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Продолжительность технологического нарушения, мин.	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч	Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1	2	3	4	5	6	7
1	01.07.2021	ПС 35/6 кВ ЗИК ГПП-1, отключение межсекционного выключателя 6 кВ между секциями 1С и 3С (по временной схеме электроснабжения)	Срабатывание максимальной токовой защиты СВ 6кВ 1С-3С, перегрузка по току из-за включения нагрузки ЕМУП "Гортранс"	6	15,5	ПС 35/6 кВ ЗИК ГПП-1, фидеры "ТП-32", "УЗТМ", "Гортранс"
Всего:					15,5	