

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Публичным акционерным обществом "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"
в 1 квартале 2022 г.

№	Дата	Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Продолжительность технологического нарушения, мин.	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч	Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1	2	3	4	5	6	7
1	31.03.2022	ТП-8, отключение в РУ 0,4 кВ автоматического выключателя ввода на секцию 0,4 кВ в результате срабатывания токовой отсечки	Короткое замыкание в собственных сетях 0,4 кВ	18	47,5	ТП-8 РУ 0,4 кВ ф. 4, 11, 13.
Всего:					47,5	