

**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии**  
**Публичным акционерным обществом "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"**  
**во 2 квартале 2022 г.**

№	Дата	Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Продолжительность технологического нарушения, мин.	Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч	Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1	2	3	4	5	6	7
1	11.04.2022	ТП-10, отключение в РУ 0,4 кВ автоматического выключателя ввода на первую секцию 0,4 кВ от Т-1 в результате срабатывания защиты по напряжению	Провал напряжения в электрических сетях 6 кВ	0	0,0	ТП-10 РУ 0,4 кВ ф. 9
<b>Всего:</b>					<b>0,0</b>	